

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zborov, 76

PSČ, místo: 789 01, Zborov

K.ú., parcelní č.: Zborov na Moravě (791652), st.92

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 188

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 61.1

Velmi
úsporná

B

← 91.6

Úsporná

C

← 122

Méně úsporná

D

← 176

Nehospodárná

E

← 229

Velmi
nehospodárná

F

← 282

Mimořádně
nehospodárná

G

G

719


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 43.2
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 43.2
- elektřina: 33.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel postupu tepla budovy	1.34 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	431 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	638 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	596 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	16.4 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: STADOZ s.r.o.

Osvědčení č.: 1902

Kontakt: stadoz@volny.cz

Ev. č. průkazu: 539243.0

Vyhotoveno dne: 24.10.2023

Podpis: