

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výtahový podle zákona č. 406/2000 Sb. v rozsahu účinnosti energetického zákona č. 263/2009 Sb. a energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -

PSČ, obec: 742 35 Odry

K.ú., parcelní č.: Odry [709085], 2457/5

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 198,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

B
60


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 7,3 (40 %)
- Kusové dřeva a štěpka - 6,9 (37 %)
- Elektrina - 4,3 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,20 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	93 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	68 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Šperlová

Osvědčení č.: 0450

Kontakt: sperl@sperlprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 458447.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2023

Podpis: